

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी
भांवरकोल, गाजीपुर।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
गाजीपुर।

पत्रांक 466 / स्था0 / जांच / 2021-22

दिनांक : 06-09-21


महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक-42/आ0लि0/2021 दिनांक 10.05.2021 के परिपालन में ऑक्सफोर्ड इन्टरनेशनल स्कूल अवथही गाजीपुर का नेशनल बिल्डिंग कोड से सम्बन्धित 22 बिन्दुओं पर जांच आख्या सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग एवं अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग गाजीपुर से कराकर जांच आख्या आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार 02पन्ना।

120)


B.S.A.



CDO

7-9-21

भवदीय


खण्ड विकास अधिकारी
भांवरकोल, गाजीपुर।

विद्यालय का नाम :- OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL AWATHA HIGHWAY

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु	हो/नहीं
	भवन की प्रेक लिस्ट	हाँ
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजिनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निगम/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	ग्रामीण क्षेत्र है
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक उँचा है ?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है ?	0.62 (छोटा)
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है ?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बने हैं ?	ईट की बनी हैं
11.	क्या भवन की दीवारों / छतों में कैंक है ?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की उंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (टंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है ?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार(बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं उंचाई 4.50 मी० है ?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15.	क्या कक्षा में न्यूनतम दरवाजे हैं ?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० उंचाई 2.0 मी०) है ?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	भवन एक मंजिला है। (n+1)
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300मिमी० तथा राइजर 150मिमी० है ?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है ?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-गाजीपुर

अग्रहारि
अभिजाति
अभिजाति अधिकारी
प्रखण्ड-गाजीपुर

अवर अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-गाजीपुर